



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL MUREȘ**  
**CONSILIUL LOCAL FÂNTÂNELE**  
547235 Comuna Fântânele, sat Fântânele, nr. 124, Județul Mureș  
Telefon/Fax: 0265 – 580112;  
Email: [fintinele@cjmures.ro](mailto:fintinele@cjmures.ro)



## **HOTĂRÂREA NR. 32**

**Din 12 iunie 2024**

### **Privind asumarea condițiilor pentru preluarea bunurilor aferente Stației de epurare a apelor uzate menajere de către operatorul regional Compania Aquaserv SA**

Consiliul Local al comunei Fântânele, întrunit în ședință extraordinară din 12 iunie 2024;

Ținând cont de referatul de aprobare nr.3365/07.06.2024, respectiv Raportul de specialitate nr. 3366/07.06.2024 privind asumarea condițiilor pentru preluarea stației de epurare a apelor uzate de către operatorul regional Compania Aquaserv SA; avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Având în vedere Hotărârea consiliului Local nr. 20/27.03.2024 privind predarea în gestiune directă a unor bunuri din domeniul public al UAT Fântânele către operatorul regional Compania Aquaserv SA

Văzând prevederile :

-art. 24, art.25 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-art. 12 alin (1) lit.e din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În baza prevederilor HCL nr. 25/30.06.2015 privind aderarea comunei Fântânele la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ"

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c, alin (6) lit.a, alin (7) lit. n, art. 139 alin (3) lit.g, art. 196 alin (1) lit.a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## **HOTĂRĂȘTE**


**Art.1.** Se aprobă asumarea de către Consiliul Local al condițiilor pentru preluarea mijloacelor fixe și a bunurilor aferente Stației de epurare a apelor uzate menajere din comuna Fântânele de către operatorul regional Compania Aquaserv SA așa cum sunt prevăzute în adresa nr. 207869/05.06.2024, Anexă la prezenta Hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Fântânele prin aparatul de specialitate.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general: Primarului comunei Fântânele, Instituției Prefectului-Județul Mureș, COMPANIA AQUASERV S.A., ADI Aqua Invest Mureș și se aduce la cunoștință prin afișare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**


**Csaszar Endre**



**Contrasemnează,**

**Secretar General,**

**Keserii Katalin Gyongyi**



**COMPANIA AQUASERV S.A.**  
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Târgu Mureș  
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40-(0)265-208.800  
Fax: +40-(0)265-208.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro

ANEXĂ  
LA HCL 32/12.06.2024



Nr. de înregistrare: 207869/05.06.2024.

Către,

## PRIMĂRIA COMUNEI FÂNTÂNELE

In atenția d-lui Primar Varga József

Buna ziua,

În urma analizei documentelor furnizate și a verificărilor realizate la Stația de tratare ape uzate Fântânele, s-au identificat următoarele condiții pentru preluare:

1. Plata de către Primaria comunei a contravalorii reconstituirii următoarele documente tehnice, estimată la 200 ore-om :
  - Profil logitudinal.
  - Schema proces&instrumentatie
  - Manualele de operare si mentenanță a echipamentelor tehnologice și instrumentatie de proces
  - Manualul SCADA.
  - Regulamentul de exploatare
2. Asumarea de către Comuna Fântânele a responsabilității execuției lucrărilor de reabilitare din Proiectul AFM, pentru care Compania va furniza suportul necesar implementării (specificații de achiziții echipamente/lucrări, prioritizarea lucrărilor, eliberarea amplasamentului, etc.)
3. Asumarea de către Comuna Fântânele a răspunderii pentru penalitățile și amenzile contravenționale emise de autorități, pe seama depășirii limitei maxim admise la parametrii calitativi ai apelor uzate descărcate în emisar, până la data finalizării lucrărilor cuprinse în proiectul AFM.
4. Până la preluarea în exploatarea companiei a sistemului de canalizare Primăria se angajează să țină sub control calitatea apelor uzate influente în stația de epurare, care trebuie să se încadreze în valorile NTPA002/2002.
5. Până la preluarea în exploatarea companiei a sistemului de canalizare Primăria va asigura limitarea debitului influent la valoarea de 300 mc/zi, conform datelor din autorizația GA.
6. Dereglările de proces cauzate de depășirea acestor limite calitative și/sau cantitative ale influentului, soldate cu măsuri punitive de natură financiară din partea autorităților de mediu și ape, vor fi asumate de primărie, prin acceptarea plății penalităților sau amenzilor contravenționale.
7. Începerea operării sistemului de tratare apă uzată va avea loc după obținerea autorizațiilor de funcționare necesare, respectiv a autorizației de gospodărire a apelor, și a autorizației de mediu.

Asumarea acestor răspunderi se va realiza printr-o Hotărâre a Consiliului Local.

Cu respect,

Director Operațiuni  
Cosmin Rareș Butiulca

Manager Operațiuni Suport  
Konecz Kálmán

Analist MF  
Fábián Zoltán

Operator de date cu caracter personal.

